

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
МУП «Единый Водоканал»



Змановский Д.Ф.

«27» 08 2025 г.

П Л А Н

**ликвидации и локализации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций
на сетях теплоснабжения п. Хулимсунт
МУП «Единый Водоканал».**

№ п/п	Типичные аварийные случаи, неполадки и ЧС	Конкретные действия для ликвидации и локализации аварии и ЧС	Лица, оповещаемые при аварии и ЧС	Ответственный за проведение аварийно- восстановительных работ. Состав бригады
1	2	3	4	5
1.	Порыв тепловых сетей	1. Отключить трубопровод от общей системы тепловых сетей. 2. Произвести земляные работы на месте порыва. 3. Произвести ремонтно-восстановительные работы по ремонту трубопровода. 4. Включить трубопровод в систему.	Змановский Д.Ф. тел. 89227955080 Блажных Н.М. тел. 89224093915 Цапков Д.В. тел. 89222523004	Главный инженер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик
2.	Выход из строя запорной арматуры	1. Отключить трубопровод от общей системы тепловых сетей. 2. Произвести ремонтно-восстановительные работы по ремонту или замене запорной арматуры. 3. Включить трубопровод в систему.	Змановский Д.Ф. тел. 89227955080 Блажных Н.М. тел. 89224093915 Цапков Д.В. тел. 89222523004	Главный инженер, слесарь-сантехник, слесарь-сантехник

СОСТАВЛЕНО:
Специалист по ОТ

Цапков Д.В.

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер

Блажных Н.М.